



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Państwowy Zakład Higieny
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene

ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

ATEST HIGIENICZNY

BK/W/0673/01/2019

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: Rury i kształtki z żeliwa sferoidalnego w systemach: NATURAL, CLASSIC, PUR, TT PUX, TT PE, TT ZMU, ISOPAM, WKG WF/SB, ALPINAL, FM APPROVALS, GEOFLEX, KLIKSO, IZIFIT, KAMELEO, BLUTOP synonim: TOPAZ, kielichowe i kołnierzowe z uszczelką EPDM

Zawierający / containing: żeliwo sferoidalne; wykładzinę cementową; powłokę epoksydową; jednofazową farbę wodną niebieską; poliuretanową; bitumiczną; uszczelnienie EPDM, pastę poślizgową

Przeznaczony do / destined: budowy i napraw rurociągów do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i na potrzeby gospodarcze

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przed oddaniem do użytku, należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.

Atest nie dotyczy parametrów technicznych wyrobów / The hygienic certificate does not apply to technical parameters of the products.

Wytwórca / producer:

Saint - Gobain PAM
54700 Pont-a-Mousson CEDEX- FRANCJA
21 avenue Camille Cavallier

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

SAINT - GOBAIN Construction Products Polska Sp. z o.o.
44-100 Gliwice
ul. Okrężna 16

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2021-07-31 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2021-07-31 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 31 maja 2019

The date of issue of the certificate: 31st May 2019

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Health and Safety NIPH-NIH
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349