



ATEST HIGIENICZNY

B-BK-60210-1382/20

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Zasuwy klinowe (w tym FM), zasuwy nożowe, przepustnice, zawory regulacyjne, zawory zwrotne, bezpieczeństwa, odpowietrzająco-napowietrzające, zawory pływakowe, nawierтки siodłowe, łączniki, kołnierze, wstawki montażowe, opaski naprawcze, filtry**

Zawierający / containing: żeliwo sferoidalne, stal węglowa, powłokę cynkową, stal nierdzewną, stal INOX; powłokę epoksydową, uszczelnienie: EPDM i NBR


Przeznaczony do / destined: budowy i naprawy rurociągów do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i na potrzeby gospodarcze

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Po zastosowaniu wyrobu i przed oddaniem do użytku instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy przepłukać wodą w ilości zapewniającej jej całkowitą wymianę.

Wytwórca / producer:

Saint-Gobain PAM
54705 Pont-a-Mousson
21 avenue Camille Cavallier CEDEX-FRANCJA



Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

SAINT - GOBAIN Construction Products Polska Sp. z o.o.
44-100 Gliwice
ul. Okrężna 16

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2023.10.05 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2023.10.05 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 5 października 2020

The date of issue of the certificate: 5th October 2020

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska

dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH